

21. 17. 2018



**PAŃSTWOWE  
GOSPODARSTWO WODNE  
WODY POLSKIE**

**DYREKTOR  
ZARZĄDU ZLEWNI  
W OSTROŁĘCE**

znak: BI.ZUZ.5.421.85.2018.L.B.

Ostrołęka, dnia 5 lipca 2018 r.

URZĄD GMINY KULESZE KOŚCIELNE	
W PŁYŃĘŁO	
Dnia	2018 -07- 09
Ilość zał./czników	.....
Podpis	.....

*Per. Trześnia*  
*[Signature]*

**DECYZJA**

Na podstawie 397 ust. 1 i ust. 4, art. 400 ust. 1, 7 i 8, art. 401 ust.1 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Kulesze Kościelne ul. Główna 6, 18-208 Kulesze Kościelne, w sprawie wydania zmiany decyzji pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego Czarnowo Biki ze studni głębinowych SW-1 i SW-2 – decyzja Starosty Wysokomazowieckiego znak: RR.6341.49.2016 z dnia 19 wrzesień 2016 r. w zakresie zmiany wielkości poboru wody podziemnej

**o r z e k a m :**

I. zmienić ostateczną decyzję Starosty Wysokomazowieckiego znak: RR.6341.49.2016 z dnia 19 wrzesień 2016 r. udzielającą Gminie Kulesze Kościelne ul. Główna 6, 18-208 Kulesze Kościelne pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej w zakresie:

- zmiany treści punktu I.3 z „Ilość pobieranej wody nie będzie przekraczać:

- $Q_{hmax}=36,0 \text{ m}^3/\text{h}$ ,
- $Q_{dśr}=340,0 \text{ m}^3/\text{d}$ ,
- $Q_{dmax}=370,0 \text{ m}^3/\text{d}$
- $Q_{rmax}=135\ 050,0 \text{ m}^3/\text{rok}$ ”

na

**„Ilość pobieranej wody nie będzie przekraczać:**

- $Q_{hmax}=21,0 \text{ m}^3/\text{h}$ , tj.  $0,005833 \text{ m}^3/\text{s}$ ,
- $Q_{dśr}=210,0 \text{ m}^3/\text{d}$ ,
- $Q_{rdop}=76\ 650,0 \text{ m}^3/\text{rok}$ ”.

II. W pozostałej części w/w decyzja Starosty Wysokomazowieckiego znak: RR.6341.49.2016 z dnia 19 wrzesień 2016 r. pozostaje bez zmian.



## Uzasadnienie

Wójt Gminy Kulesze Kościelne ul. Główna 6, 18-208 Kulesze Kościelne wnioskiem z dnia 30 marca 2018 r. zwrócił się do PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białymstoku. Dyrektor Zarządu Zlewni w Białymstoku pismem znak: BI.ZUZ.2.052.41.2018.MC z dnia 06 kwietnia 2018 r. (data wpływu do tut. Urzędu) przekazał niniejszą sprawę do tutejszego urzędu - Zarządu Zlewni w Ostrołęce. Wniosek zawierał prośbę o zmianę decyzji pozwolenie wodnoprawne znak: RR.6341.49.2016 z dnia 19 wrzesień 2016 r. wydanej przez Starostę Wysokomazowieckiego na szczególne korzystanie z wód tj. pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego Czarnowo Biki w zakresie zmiany treści punktu I.3. W przedmiotowej sprawie tut. Organ wystosował wezwanie do usunięcia braków. Na wezwanie to Wójt Gminy Kulesze Kościelne odpowiedział w wyznaczonym terminie.

Decyzja pozwolenie wodnoprawne obejmuje swoim zakresem pobór wód z ujęcia składającego się z dwóch studni wierconych o zasobach eksploatacyjnych  $Q_e = 69,0 \text{ m}^3/\text{h}$  przy depresji  $s = 7,0 \text{ m}$  zatwierdzonych decyzją Wojewody Łomżyńskiego znak: GT-V-82/14/75 z dnia 28.10.1975 r.

Wnioskodawca zamieścił we wniosku prośbę o zmianę treści punktu I.3 z „Ilość pobieranej wody nie będzie przekraczać:  $Q_{hmax}=36,0 \text{ m}^3/\text{h}$ ,  $Q_{dśr}=340,0 \text{ m}^3/\text{d}$ ,  $Q_{dmax}=370,0 \text{ m}^3/\text{d}$ ,  $Q_{rmax}=135\ 050,0 \text{ m}^3/\text{rok}$ ” na „Ilość pobieranej wody nie będzie przekraczać:  $Q_{hmax}=21,0 \text{ m}^3/\text{h}$ , tj.  $0,005833 \text{ m}^3/\text{s}$ ,  $Q_{dśr}=210,0 \text{ m}^3/\text{d}$ ,  $Q_{rdop}=76\ 650,0 \text{ m}^3/\text{rok}$ ”.

Zmiana wielkości pobieranej wody wynika z wielkości rzeczywistego poboru wody, ustalonego na podstawie odczytów wodomierzy. Prognozowana wielkość poboru, na podstawie której określono wielkość poboru do pierwotnej decyzji, faktycznie nigdy nie zostanie osiągnięta. Stąd zawnioskowano o zmianę decyzji uwzględniającą faktyczny pobór wody na ujęciu.

Informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na BiP i wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz poprzez powiadomienie stron postępowania. Strony miały możliwość zapoznania się z aktami sprawy i wnieść ewentualne uwagi i wnioski. W oznaczonym terminie nie wniesiono żadnych uwag i wniosków.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

## POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ul. Branickiego 17A, 15 - 085 Białystok za pośrednictwem PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce ul. Poznańska 19, 07 - 409 Ostrołęka w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi wydającemu decyzję oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Kulesze Kościelne  
ul. Główna 6, 18 - 208 Kulesze Kościelne
2. Halina Kulesza  
ul. Żytnia 44, 18-300 Zambrów
3. Jan Kulesza  
ul. Żytnia 44, 18-300 Zambrów
4. Zuz A/a

Do wiadomości:

1. WIOŚ w Białymstoku, Delegatura w Łomży  
ul. Akademicka 20, 18-402 Łomża
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku,  
ul. Branickiego 17A, 15 - 085 Białystok




DYREKTOR

*Ireneusz Majdak*  
Ireneusz Majdak



RR.6341.49.2016



**DECYZJA**

Na podstawie art. 37 pkt 1, art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1 i 2, art. 131 ust. 1 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Kulesze Kościelne

**orzekam**

**I. Udzielić Gminie Kulesze Kościelne z siedzibą przy ul. Głównej 6, 18-208 Kulesze Kościelne, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego Czarnowo Biki, na następujących warunkach:**

1. Pobór wody odbywać się będzie z dwóch studni wierconych, eksploatowanych przemiennie, zlokalizowanych na działkach nr 46 i 99/2 obręb Czarnowo-Biki, gm. Kulesze Kościelne, o następujących parametrach:

Studnia	Głębokość (m)	Wydajność (m <sup>3</sup> /h)	Depresja (m)
Studnia SW-1	47,3	48,0	4,2
Studnia SW-2 (podstawowa)	50,0	69,0	7,0

Wielkość zasobów eksploatacyjnych ujęcia zatwierdzono w kat. „B” w wysokości  $Q_e=69,0$  m<sup>3</sup>/h, przy depresji  $s=7,0$  m, decyzją Wojewody Łomżyńskiego nr Gt-V-82/14/75 z dnia 28 października 1975 r.

2. Woda pobierana będzie do picia, na potrzeby bytowo-gospodarcze i przeciwpożarowe.

3. Ilość pobieranej wody nie będzie przekraczać:

$Q_{hmax}=36,0$  m<sup>3</sup>/h,

$Q_{dśr}=340,0$  m<sup>3</sup>/d,

$Q_{dmax}=370,0$  m<sup>3</sup>/d,

$Q_{rmax}=135\ 050,0$  m<sup>3</sup>/rok.

4. Urządzeniami do poboru i pomiaru wody będą:

- 2 agregaty pompowe,
- 2 hydrofory o pojemności po 2000 l każdy,
- chlorator typu C-52,
- sprężarka typu 3SJ 60,
- wodomierz typu MZ Ø 100 mm (do pomiaru ilości wody podawanej ze studni SW-1),
- wodomierz typu MK 01 Ø 100 mm (do pomiaru ilości wody podawanej ze studni SW-2),
- wodomierz sprzężony typu MZ 80 mm (do pomiaru ilości wody podawanej na sieć).

5. Lokalizacja urządzeń wodnych określona za pomocą współrzędnych geograficznych:

a) studnia SW-1: N 53°1'59.61", E 22°26'56.85",

b) studnia SW-2: N 53°24'30.73", E 22°24'59.97".

**II. Zobowiązuje się uprawnionego do:**

1. Utrzymywania istniejących urządzeń wodnych w należyтым stanie technicznym i użytkowania ich zgodnie z aktualną instrukcją eksploatacji.
2. Wykonywania okresowych badań wody przez uprawnioną stację sanitarną.



3. Codziennych odczytów wodomierzy i prowadzenia rejestrów odczytów.
4. Wykonywania pomiarów wydajności i poziomu zwierciadła wody w studniach z częstotliwością 1 raz w roku.
5. Pokrywania wszelkich szkód powstałych wobec innych zakładów posiadających pozwolenie wodnoprawne lub osób narażonych na szkody w związku z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego.
6. W przypadku awarii urządzeń pomiarowych, tj. wodomierzy, bezzwłocznej ich wymiany.

**III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.**

**IV. Pozwolenia udziela się na okres 20 lat, tj. od dnia 18 września 2016 r. do dnia 17 września 2036 r.**

**V. Niniejsza decyzja została opracowana na podstawie danych zawartych w opracowaniu pt. „Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego Czarnowo Biki gm. Kulesze Kościelne, pow. Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie”, opracowanym w sierpniu 2016 r. przez mgr inż. Ryszarda Obryckiego.**

## **Uzasadnienie**

Wójt Gminy Kulesze Kościelne, pismem z dnia 10 sierpnia 2016 r., wystąpił do Starosty Wysokomazowieckiego z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego Czarnowo Biki. Wnioskodawca stanął przed koniecznością uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w związku z tym, że z dniem 17 września 2016 r. upływał okres na który było wydanie dotychczas obowiązujące pozwolenie wodnoprawne.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny, opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym oraz kopię dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wody podziemnej.

Zgodnie z art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych jest szczególnym korzystaniem z wód, a zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy na szczególne korzystanie z wód wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z dyspozycją art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego Starosta Wysokomazowiecki, pismem z dnia 17 sierpnia 2016 r., zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Gminie Kulesze Kościelne, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego Czarnowo Biki w ilości  $Q_{hmax}=36,0 \text{ m}^3/\text{h}$ ,  $Q_{dśr}=340,00 \text{ m}^3/\text{d}$ ,  $Q_{dmax}=370,00 \text{ m}^3/\text{d}$ ,  $Q_{rmax}=135\ 050,0 \text{ m}^3/\text{rok}$ . Wypełniając wymogi art. 127 ust. 6 Prawa wodnego informację taką podał również do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu, Urzędu Gminy w Kuleszach Kościelnych oraz umieszczenie na stronie internetowej: [www.wysokomazowiecki.pl](http://www.wysokomazowiecki.pl) – w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem.

W czasie toczącego się postępowania o udzielenie pozwolenia nie wpłynęły żadne uwagi ani zastrzeżenia w przedmiotowej sprawie. Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na terenie objętym jakąkolwiek prawną formą ochrony przyrody, ochroną dziedzictwa kulturowego i zabytków. Przedsięwzięcie nie narusza również ustaleń Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły zatwierdzonego na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu




22 lutego 2011 r. oraz rozporządzenia nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły. Nie zachodzą przesłanki negatywne do wydania pozwolenia wodnoprawnego – udzielenie pozwolenia nie będzie prowadzić do naruszenia wymagań z art. 125 Prawa wodnego.

Wobec powyższych okoliczności, na podstawie przepisów wskazanych w podstawie prawnej, należało orzec jak w sentencji decyzji.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Starosty Wysokomazowieckiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

*Od niniejszej decyzji nie pobrano opłaty skarbowej zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.).*



Z up. STAKIŚTY  
mgr inż. Władysław Mielny  
Kierownik Wydziału Planowania,  
Rozwoju i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Gmina Kulesze Kościelne ul. Główna 6, 18-208 Kulesze Kościelne.
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarząd Zlewni Narwi w Dębem, 05-140 Serock.
3. Strony postępowania wg. wykazu w aktach sprawy.
4. a.a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa, wraz z wersją elektroniczną operatu wodnoprawnego.