



Dyrektor
Zarządu Zlewni w Białymstoku
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
BI.ZUZ.2.421.179.2018.AP

*Plan 7.10.2018
wykonanie zobowiązania
z planu z decyzji
1508*

Białystok, dnia 01.10.2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 i 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zwanej dalej „Kpa” oraz w związku z art. 35 ust. 3 pkt 1 i 5, art. 389 pkt 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, po rozpatrzeniu wniosku Gminy Kulesze Kościelne, zwanej dalej „Wnioskodawcą”, z dnia 17.04.2018 r., uzupełnionego w dniach 30.05.2018 r. i 03.08.2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Starosty Wysokomazowieckiego z dnia 01.09.2008 r. znak RA.6223-19/08 oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, tj. pobór wód podziemnych z ujęcia „Kulesze Kościelne” dla potrzeb wodociągu wiejskiego oraz odprowadzanie wód popłucznych z SUW „Kulesze Kościelne” do rzeki Rokitnica, gmina Kulesze Kościelne, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie

orzeka się

- I. Umorzyć postępowanie w części dotyczącej stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Starosty Wysokomazowieckiego z dnia 01.09.2008 r. znak RA.6223-19/08 udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. pobór wód podziemnych i odprowadzanie wód popłucznych dla potrzeb wodociągu wiejskiego Kulesze Kościelne.
- II. Udzielić Wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia „Kulesze Kościelne” na potrzeby wodociągu wiejskiego, zlokalizowanego na działkach nr geod. 3/13 i 3/15 obręb Kulesze Podlipne, gmina Kulesze Kościelne, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie, pod następującymi warunkami:

1. Pobór wód nie będzie przekraczać:

$$\begin{aligned} Q_{smax} &= 0,022222 \text{ m}^3/\text{s} \\ Q_{dśr} &= 1\,300 \text{ m}^3/\text{d} \\ Q_{rmax} &= 475\,000,00 \text{ m}^3/\text{rok} \end{aligned}$$

2. Pobór wody winien się odbywać z ujęcia składającego się z dwóch studni SW-1 i SW-2 o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych wody kategorii „B”, które wynoszą:

$$Q_{e1} = 98 \text{ m}^3/\text{h}, \text{ przy depresji } S_{e1} = 5 \text{ m}, \text{ głębokość ujęcia } h_1 = 104 \text{ m}$$

$$Q_{e2} = 88 \text{ m}^3/\text{h}, \text{ przy depresji } S_{e2} = 7,2 \text{ m}, \text{ głębokość ujęcia } h_2 = 109 \text{ m}$$

1. Urządzeniami do poboru, uzdatniania i pomiaru wody będą:
 - a) agregat pompowy o $Q = 80 \text{ m}^3/\text{h}$ – 2 szt.,
 - b) stacja uzdatniania wody, na którą składają się:
 - zestaw filtracyjny DN 2100 mm – 4 szt.,
 - wieża napowietrzająca 800x800 mm, zbiornik DN 2000 mm, $h = 1500 \text{ mm}$ wraz z instalacją doprowadzającą powietrze,

- dmuchawa powietrza $Q=4,4 \text{ m}^3/\text{min.}$,
- stacja dozująca podchloryn sodu,
- lampa UV,
- c) zbiorniki wyrównawcze o pojemności $V = 100 \text{ m}^3$ każdy – 3 szt.,
- d) przepływomierze elektromagnetyczne DN 150 – 2 szt. na rurociągach doprowadzających wodę surową do stacji uzdatniania wody.

III. **Udzielić Wnioskodawcy** pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków tj. wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody do rzeki Rokitnica, pod następującymi warunkami:

1. Ilość odprowadzanych ścieków (wód popłucznych) nie będzie przekraczać:

$$Q_{smax} = 0,0026 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{dśr} = 118,20 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{rmax} = 43\,143,00 \text{ m}^3/\text{rok}$$

2. Urządzeniem oczyszczającymi ścieki (wody popłuczne) będzie 7-mio komorowy osadnik wód popłucznych o wysokości użytkowej $H_u = 3,5 \text{ m}$ (każda komora o średnicy DN 2000).
3. Urządzeniem służącym do pomiaru ilości wód popłucznych będzie przepływomierz elektromagnetyczny DN 200.
4. Dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających w odprowadzanych ściekach:
 - a) zawiesina ogólna – 35 mg/l,
 - b) BZT₅ – 25 mg O₂/l,
 - c) żelazo – 10 mg Fe/l.

IV. **Zobowiązuje się Wnioskodawcę do:**

1. Prowadzenia rejestru ilości pobieranej wody w cyklu dobowym.
2. Prowadzenia okresowych badań wydajności studni i poziomu zwierciadła wody – co najmniej raz w roku.
3. Prowadzenie badań jakości wody do spożycia przez ludzi w ramach monitoringu kontrolnego - nie rzadziej niż dwa razy w roku oraz dla monitoringu przeglądowego - nie rzadziej niż raz na dwa lata.
4. W przypadku wystąpienia awarii, studnię należy wyłączyć z eksploatacji do czasu jej usunięcia.
5. Utrzymania urządzeń do poboru, uzdatniania pobieranej wody oraz urządzeń oczyszczających ścieki w należytym stanie technicznym.
6. Prowadzenia pomiarów ilości i jakości ścieków zgodnie z działem III pkt 1, 3 i 4 niniejszej decyzji, w tym pomiarów jakości ścieków - z częstotliwością co najmniej raz na dwa miesiące, stale w tym samym miejscu.
7. W przypadku wyrządzenia szkód osobom trzecim, w wyniku normalnej lub niezgodnej z pozwoleniem wodnoprawnym eksploatacji, ponoszenia odpowiedzialności materialnej.

V. **Obowiązki względem osób trzecich:**

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

VI. **Udzielić pozwolenia wodnoprawnego wydaje się na czas określony:**

- na pobór wód podziemnych **na okres 20 lat**, liczony od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna,
- na odprowadzanie wód popłucznych **na okres 10 lat**, liczony od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

UZASADNIENIE

Gmina Kulesze Kościelne wystąpiła z wnioskiem z dnia 17.04.2018 r. o uchylenie decyzji Starosty Wysokomazowieckiego z dnia 01.09.2008 r. znak RA.6223-19/08 oraz udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, tj. pobór wód podziemnych z ujęcia „Kulesze Kościelne” dla potrzeb wodociągu wiejskiego oraz odprowadzanie wód popłucznych z SUW „Kulesze Kościelne” do rzeki Rokitnica, gmina Kulesze Kościelne, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie, dołączając operat wodnoprawny, opis prowadzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych oraz poświadczenie wniesienia jednej opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego (w wysokości 217 zł).

Pismem z dnia 17.05.2018 r. wezwano Wnioskodawcę o uzupełnienie braków formalnych wniosku tj. przedłożenie dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych „Kulesze Kościelne”, poświadczenie wniesienia drugiej opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego, rodzaju i zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód wskazanego w opisie i zaznaczonego na mapie sytuacyjno-wysokościowej terenu, sposobu i zakresu prowadzenia pomiarów ilości i jakości pobieranych wód w stanie pierwotnym, określenie w m³ wielkości maksymalnego sekundowego zrzutu ścieków, wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków, określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz wód powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca, w którym ścieki są wprowadzane do wód, załączniki do wniosku podpisane przez wnioskodawcę oraz o sprecyzowanie żądania przedstawionego w przedmiotowym wniosku i przedłożenie kopii zarządzenia pokontrolnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku, Delegatury w Łomży. Pismem z dnia 24.05.2018 r. Wnioskodawca przedłożył kopię ww. zarządzenia pokontrolnego oraz zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu uzupełnienia braków formalnych wniosku wraz z uzasadnieniem. Pismem z dnia 03.08.2018 r. Wnioskodawca wyjaśnił, iż intencją wniosku jest wystąpienie o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji Starosty Wysokomazowieckiego z dnia 01.09.2008 r. znak RA.6223-19/08, nie zaś jej uchylenia oraz przedłożył przedmiotowe braki w ujednoczonej formie w wersji papierowej oraz na elektronicznym nośniku danych.

Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 1 i 5 ustawy usługi wodne obejmują pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, zaś stosownie do art. 389 pkt 1 ustawy na usługę wodną należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Stosownie do art. 16 pkt 64 przez ścieki przemysłowe rozumie się ścieki niebędące ściekami bytowymi lub wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu. Wody popłuczne ze stacji uzdatniania wody stanowią specyficzny rodzaj ścieków przemysłowych.

W przedmiotowej sprawie, zgodnie z art. art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy, organem właściwym w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych jest właściwy miejscowo dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich - Dyrektor Zarządu Zlewni w Białymstoku.

Zgodnie z dyspozycją art. 401 ust. 4 ustawy informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości zawiadomieniem z dnia 21.08.2018 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Białymstoku w terminie od 21.08.2018 r. do 28.08.2018 r., Urzędu Gminy w Kuleszach Kościelnych w terminie od 23.08.2018 r. do 31.08.2018 r. oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Zlewni w Białymstoku od dnia 24.08.2018 r. Jednocześnie stosownie do art. 10 § 1 Kpa poinformowano strony o możliwości zapoznania się z aktami niniejszej sprawy dostępnej w siedzibie Zarządu Zlewni w Białymstoku, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów oraz zgłaszania ewentualnych uwag. W wyznaczonym terminie w przedmiotowej sprawie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

W niniejszej sprawie Wnioskodawca wystąpił o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji Starosty Wysokomazowieckiego z dnia 01.09.2008 r. znak RA.6223-19/08. Stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego może nastąpić tylko w sytuacji, gdy wystąpi którakolwiek z przesłanek enumeratywnie wymienionych w art. 414 ustawy, m.in. jeżeli upłynął okres, na który było wydane bądź zakład zrzekł się

pozwolenia wodnoprawnego. Art. 418 ust. 2 ustawy stanowi natomiast, iż w przypadku upływu terminu, na który pozwolenie zostało wydane, nie wydaje się decyzji stwierdzającej jego wygaśnięcie. Powyższe pozwolenie wodnoprawne obowiązywało do dnia 01.09.2018 r., zatem na dzień złożenia przez Wnioskodawcę wniosku o stwierdzenie jego wygaśnięcia było ono obowiązujące. Na dzień wydania niniejszej decyzji, termin obowiązywania omawianego pozwolenia wodnoprawnego upłynął, zatem zgodnie z wyżej powołanym art. 418 ustawy, nie wydaje się decyzji stwierdzającej jego wygaśnięcie.

W związku z powyższym umorzono postępowanie w części dotyczącej stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Starosty Wysokomazowieckiego z dnia 01.09.2008 r. znak RA.6223-19/08 gdyż stało się bezprzedmiotowe. Ponadto nie znajdując przesłanek do odmowy wydania pozwolenia wodnoprawnego odnośnie art. 399 ustawy, postanowiono udzielić pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, tj. pobór wód podziemnych z ujęcia „Kulesze Kościelne” dla potrzeb wodociągu wiejskiego oraz odprowadzanie wód popłucznych z SUW „Kulesze Kościelne” do rzeki Rokitnica, gmina Kulesze Kościelne, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie.

Na podstawie art. 400 ust. 1 ustawy czas obowiązywania niniejszego pozwolenia w zakresie poboru wód podziemnych ustalono na okres 20 lat.

W myśl art. 400 ust. 2 ustawy czas obowiązywania niniejszego pozwolenia w zakresie odprowadzania ścieków do ziemi ustalono na okres 10 lat.


Biorąc pod uwagę powyższe należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

Opłatę w wysokości 434,00 zł za wydanie pozwolenia wodnoprawnego uiszczono w dniach 13.04.2018 r. oraz 29.05.2018 r. na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku PGW Wody Polskie, w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania.

Stosownie do art. 127a Kpa strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który decyzję wydał. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



DYREKTOR

Adam Aleksiejuk

Otrzymują:

1. Gmina Kulesze Kościelne
2. PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku
3. a/a

Do wiadomości:

1. Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku
ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-264 Białystok